

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ В ОБЛАСТИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  
регистрационный № РОСС RU.31376.04ЖРТ1

**СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ**

№ АПБ.RU.OC007/3.Н.00169

**ЗАЯВИТЕЛЬ**

(наименование и местонахождение заявителя)

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «СТРОИТЕЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «ВИТРАЖ». Адрес: 141532, РОССИЯ, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, РАЙОН СОЛНЕЧНОГОРСКИЙ, ДЕРЕВНЯ ДУРЫКИНО, СТР 071-С. ОГРН 1035008855529.  
Телефон: +74959942450, e-mail: vitraz@vitraz.ru.

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ**

(наименование и местонахождение изготовителя продукции)

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «СТРОИТЕЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «ВИТРАЖ». Адрес: 141532, РОССИЯ, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, РАЙОН СОЛНЕЧНОГОРСКИЙ, ДЕРЕВНЯ ДУРЫКИНО, СТР 071-С. ОГРН 1035008855529.  
Телефон: +74959942450, e-mail: vitraz@vitraz.ru.

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ**

(наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия)

Общество с ограниченной ответственностью "Платинум". Адрес: 121354, г. Москва, ул. Кутузова, д. 11, к.3, этаж Ц, помещение II, комната 7Б, ОГРН:1157746932353. Свидетельство о подтверждении компетентности № АПБ.RU.ЖРТ1.OC.007/3 действительно до 04.06.2021 г.

**ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ**

(информация о сертифицированной продукции, позволяющая провести идентификацию)

Доски подоконные из поливинилхлорида, типов: витраж, кристаллит, VPL, ПД-40, длиной от 5990 мм до 6010 мм, шириной от 95 до 905 мм, толщиной верхней стенки от 1,5 до 3,1 мм, плотностью 1,7 г/см<sup>3</sup>, выпускаемые по 2247-001-45730150-2016. Серийный выпуск.

код ОК 034 (ОКПД-2)

13.20.31.190

код ТН ВЭД ЕАЭС

5903109009

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ**

(наименование национальных стандартов, стандартов организаций, сводов правил, условий договоров на соответствие требованиям которых проводилась сертификация)

ГОСТ 30244-94 п. 7, метод 2 – Группа горючести – Г2 умеренногорючие по СНиП 21-01-97; ГОСТ 30402-96 - Группа воспламеняемости – В2 умеренновоспламеняемые по СНиП 21-01-97; ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.18 - Группа дымообразующей способности – Д2 с умеренной дымообразующей способностью по СНиП 21-01-97; ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.20 - Группа токсичности продуктов горения – Т1 малоопасные по СНиП 21-01-97.

**ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ**

Протокол сертификационных испытаний № АПБ/07-302/06-2020 от 22.06.2020 г., ИЛ "Платинум". Свидетельство о подтверждении компетентности № АПБ.RU.ЖРТ1.ИЛ.007/3 до 04.06.2021 г.

**ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ**

(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции)

Сертификат соответствия системы менеджмента качества изготовителя требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015), № СДС.НРС. DE.001.OC.06.00332 от 07.05.2020 г., выдан ОС ООО «Центр-Стандарт», рег. № СДС.НРС.001.OC.06.

**СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ** с 22.06.2020 по 21.06.2023

Руководитель  
(заместитель руководителя  
органа по сертификации)  
(подпись, инициалы, фамилия)

Н. К. Потапкин

Эксперт (эксперты)  
(подпись, инициалы, фамилия)

А. О. Соколов



004285