СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ RU C-RU.ЭО30.В.00567/24

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью "Компания "Грайн" (ООО "Компания "Грайн"). Место нахождения: Республика Башкортостан, м. р-н Уфимский, с.п. Зубовский сельсовет. Адрес юридического лица: 450520, РОССИЯ, Республика Башкортостан, Муниципальный район Уфимский, сельское поселение Зубовский сельсовет, территория Кузнецовский Родник, здание 1. Адрес места осуществления деятельности: 450520, РОССИЯ, Республика Башкортостан, Муниципальный район Уфимский, сельское поселение Зубовский сельсовет, территория Кузнецовский Родник, здание 1. ОГРН: 1050204463957. ИНН: 0277069718. Телефон: +7 3472716171. Адрес электронной почты: info@grain-prof.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью "Компания "Грайн" (ООО "Компания "Грайн"). Место нахождения: Республика Башкортостан, м. р-н Уфимский, с.п. Зубовский сельсовет. Адрес юридического лица: 450520, РОССИЯ, Республика Башкортостан, Муниципальный район Уфимский, сельское поселение Зубовский сельсовет, территория Кузнецовский Родник, здание 1. Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 450520, РОССИЯ, Республика Башкортостан, Муниципальный район Уфимский, сельское поселение Зубовский сельсовет, территория Кузнецовский Родник, здание 1. ОГРН: 1050204463957. ИНН: 0277069718.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ "Огнестойкость" Акционерного общества "Центр сертификации и испытаний "Огнестойкость". ОГРН: 1105018003936 ИНН: 5018145380 Место нахождения: Московская область, город Королев. Адрес юридического лица: 141073, Россия, Московская область, город Королев, улица Горького, дом 12, помещение VIII. Адрес места осуществления деятельности: 109428, Россия, город Москва, улица Институтская 2-я, дом 6, строение 64, помещение № 15, 16, 17 (комната 504, 505, 506). Телефон: +7 (495)150-08-01. Адрес электронной почты info@tsniiskfire.ru. Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: РОСС RU.0001.11ЭО30.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ Профили поливинилхлоридные для оконных и дверных блоков, систем "Vektor Dekor", "Vektor Dekor 58" с декоративным акриловым покрытием внешней лицевой стенки, изготавливаемые методом коэструзии на основе непластифицированного поливинилхлорида, с толщиной лицевой стенки 2,5 мм, обратной стенки 2,0 мм, изготавливаемые в соответствии с ГОСТ 30673-2013 "ПРОФИЛИ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫЕ ДЛЯ ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ БЛОКОВ. Технические условия" по Технологическому регламенту "Производства и контроля качества профилей поливинилхлоридных для оконных и дверных блоков, выпускаемых по ГОСТ 30673-2013". (Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия приведен в Приложении № 1 на одном листе). Серийный выпуск.

код ОКПД 2: 22.23.19.000
код ТН ВЭД ЕАЭС: 3916 200 00 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ)".

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ Протокола испытаний № 280-С/ТР-24 от 25.04.2024, выданного ИЛ ООО "Альфа "Пожарная Безопасность", уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: ТРПБ.RU.ИН41. Акта оценки производства сертифицируемой продукции № 0843 стр/см/ап от 28.03.2024, ОС "Огнестойкость" АО «ЦСИ "Огнестойкость", уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: РОСС RU.0001.11ЭО30. Иные сведения о документах, представленных заявителем в качестве доказательства соответствия продукции требованиям технического регламента, согласно Приложению № 1 на одном листе к настоящему сертификату соответствия.
Схема сертификации: 4с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ Обозначение и наименование национальных стандартов, включенных в перечень документов по стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Технического регламента о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ), согласно Приложению № 1 на одном листе к настоящему сертификату соответствия. Условия хранения продукции: Профили следует хранить в крытых складских помещениях вне зоны действия отопительных приборов и прямых солнечных лучей. Допускается временное хранение белого, упакованного в защищающую от воздействия УФ облучения пленку профиля под открытым небом не более шести месяцев. При хранении профили укладывают на ровную поверхность по всей длине или на прокладках, расстояние между опорными подкладками не должно превышать 1 м. Длина свободно свисающих концов профиля не должна превышать 0,5 м. Максимальная высота штабеля при хранении россыпью - не более 0,8 м. Срок хранения продукции 1 год со дня отгрузки изделий со склада изготовителя. Срок службы (годности) продукции 20 лет.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ **с 26.04.2024 по 25.04.2027**

Руководитель (заместитель руководителя) органа по сертификации _____ Пластун Кристина Павловна
(подпись) (фамилия, имя, отчество) (последнее при наличии)

М.П.

Эксперт-аудитор (эксперты-аудиторы) _____ Удалых Роман Александрович
(подпись) (фамилия, имя, отчество) (последнее при наличии)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № RU C-RU.ЭО30.В.00567/24
(обязательная сертификация)

Документы, представленные заявителем в качестве доказательства соответствия продукции требованиям технического регламента:

Технологический регламент "Производства и контроля качества профилей поливинилхлоридных для оконных и дверных блоков, выпускаемых по ГОСТ 30673-2013" от 10.03.2017.
ГОСТ 30673-2013 "Профили поливинилхлоридные для оконных и дверных блоков. Технические условия" от 01.05.2015.
СПРАВКА № 1-24 об идентификации образцов продукции от 12.01.2024.
СПРАВКА № 2-24 об идентификации образцов продукции от 12.01.2024.

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия; обозначение и наименование национальных стандартов, включенных в перечень документов по стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Технического регламента о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ):

Наименование продукции	Обозначение и наименование национального стандарта или свода правил	Подтверждаемые требования национального стандарта или свода правил
Профили поливинилхлоридные для оконных и дверных блоков, систем "Vektor Dekor", "Vektor Dekor 58" с декоративным акриловым покрытием внешней лицевой стенки, изготавливаемые методом коэкструзии на основе непластифицированного поливинилхлорида, с толщиной лицевой стенки 2,5 мм, обратной стенки 2,0 мм, изготавливаемые в соответствии с ГОСТ 30673-2013 "ПРОФИЛИ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫЕ ДЛЯ ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ БЛОКОВ. Технические условия" по Технологическому регламенту "Производства и контроля качества профилей поливинилхлоридных для оконных и дверных блоков, выпускаемых по ГОСТ 30673-2013".	ГОСТ 30244-94 Межгосударственный стандарт «Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть»	Группа горючести – **сильногорючие (Г4)**
	ГОСТ 30402-96 Межгосударственный стандарт «Материалы строительные. Метод испытаний на воспламеняемость»	Группа воспламеняемости – **легковоспламеняемые (В3)**
	ГОСТ 12.1.044-89 Межгосударственный стандарт «Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения», пункт 4.18	Группа по дымообразующей способности – **с высокой дымообразующей способностью (Д3)**
	ГОСТ 12.1.044-89 Межгосударственный стандарт «Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения», пункт 4.20	Группа по токсичности продуктов горения – **высокоопасные (Т3)**

М.П.

Руководитель (заместитель руководителя) органа по сертификации _____ (подпись) Пластун Кристина Павловна (фамилия, имя, отчество) (последнее при наличии)

Эксперт-аудитор (эксперты-аудиторы) _____ (подпись) Удалых Роман Александрович (фамилия, имя, отчество) (последнее при наличии)