



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ НСОПБ
регистрационный №РОСС RU.M704.04ЮАБО

www.nsofb.pf, e-mail: nsoph@nsoph.ru

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ **НСОПБ.DE.ЭО.ПР.179.Н.00343**
(номер сертификата соответствия)

031622
(учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ
(наименование и местонахождение заявителя)

Общество с ограниченной ответственностью «ГЕАЛАН Фэнстер-Профиле»
 (ООО «ГЕАЛАН Фэнстер-Профиле»), ОГРН: 1077758355718
 Юридический адрес: 143985, Московская область, город Балашиха, улица Автозаводская (Железнодорожный микрорайон), дом 52, РОССИЯ. Фактический адрес: 143985, Московская область, город Балашиха, улица Автозаводская, Железнодорожный микрорайон, дом 52, РОССИЯ, телефон: +74957392962, адрес электронной почты: info@gealan.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ
(наименование и местонахождение изготовителя продукции)

«GEALAN Fenster-Systeme GmbH»
 Юридический адрес: Hofer Strasse 80, D95145 Oberekotzau, Deutschland, ГЕРМАНИЯ.
 Фактический адрес: Hofer Strasse 80, D95145 Oberekotzau, Deutschland, ГЕРМАНИЯ.
 телефон: +499286/77-0, адрес электронной почты: info@gealan.ru

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ
(наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия)

Орган по сертификации Общество с ограниченной ответственностью "Ланта Центр"
 (ОС ООО "Ланта Центр"), 115088, город Москва, улица Шарикоподшипниковская, дом 4 корпус 4, тел. (495) 675-85-81, факс (495) 675-85-81, ОГРН 1137746804612, Свидетельство № НСОПБ ЮАБО.RU.ЭО.ПР.179 от 19.07.2018 г.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ
(информация о сертифицированной продукции, позволяющая провести идентификацию)

Профили из поливинилхлорида системы «GEALAN», модели: S3000, S8000, S9000, Kubus, HST 9000, SMOOVIO для оконных и дверных блоков, толщина стенки от 2,7 мм до 3,2 мм, белого цвета, окрашенные в массу, ламинированные и не ламинированные, с покрытием Acrylcolor
 Серийный выпуск

код ОК 034 (ОКПД 2)
22.21.10.130

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ
(наименование национальных стандартов, стандартов организаций, сводов правил, условий договоров на соответствие требованиям которых проводилась сертификация)

ГОСТ 30244-94 п.7, Метод II, ГОСТ 30402-96, ГОСТ 12.1.044-89 (пп. 4.18, 4.20) (См. приложение - бланк № 006381)

код ТН ВЭД ЕАЭС
3916 20 000 0

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протоколы испытаний №Д20-11-27/1 от 27.11.2020 г., №Д20-11-27/2 от 27.11.2020 г. ИЛ ООО "Ланта Центр", свидетельство НСОПБ ЮАБО.RU.ЭО.ПР.179 от 19.07.2018 г., 115088, г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская, д. 4, корп. 4

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ
(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции)

Сертификат системы менеджмента качества ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015) № РОСС RU.32293.04ВЦА0.ОС01.00269 от 19.11.2020 г. выдан ОС ООО "Стандарт Качества", рег.№ РОСС RU.32293.04ВЦА0.ОС01

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 01.12.2020 г. по 30.11.2023 г.




Руководитель
 (заместитель руководителя
 органа по сертификации)
 (подпись, инициалы, фамилия)

М.С. Зерков

Эксперт (эксперты)
 (подпись, инициалы, фамилия)

Д.Ю. Леонов



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ НСОПБ
регистрационный № РОСС RU.M704.04ЮАБ0
приложение
к СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№ НСОПБ.ДЕ.ЭО.ПР.179.Н.00343
(номер сертификата соответствия)

006381
(учетный номер бланка)

Сведения о национальных стандартах (сводах правил), применяемых на добровольной основе для подтверждения соответствия продукции

Обозначение национального стандарта или свода правил	Наименование национального стандарта или свода правил	Подтверждение требованиям национального стандарта или свода правил
ГОСТ 30244-94 п.7. Метод II	Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть.	Группа горючести – нормальногорючие (Г3)
ГОСТ 30402-96	Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость.	Группа воспламеняемости – умеренновоспламеняемые (В2)
ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.18	Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения.	Группа дымообразования – с высокой дымообразующей способностью (Д3)
ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.20	Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения.	Группа токсичности – умеренноопасные (Т2)



Руководитель
 (заместитель руководителя
 органа по сертификации)
 (подпись, инициалы, фамилия)

М.С. Зерков

Эксперт (эксперты)
 (подпись, инициалы, фамилия)

Д.Ю. Леонов